



# Føllenslev Vandværk

## Måned rapport 10-2016



## Mængder

Udpumpet vandmængde:	Total: 2.505,7 m <sup>3</sup>	Måler 1: 1.649,5 m <sup>3</sup>	Måler 2: 856,2 m <sup>3</sup>
Indvundet vandmængde:	Total: 2.486,8 m <sup>3</sup>		
Filter skylning - beregnet:	35,8 m <sup>3</sup>		

## Forbrug

Elforbrug:	Total: 1.857,1 kWh	Udpumpet: 1.200,9 kWh
	Total: 0,74 kWh/m <sup>3</sup>	Udpumpet: 0,48 kWh/m <sup>3</sup>

## Flow

### Flow måler 1:

Min. Flow:	0,00 m <sup>3</sup> /h	Tidspunkt: 01-10-16 00:00:14
Max. Flow:	16,26 m <sup>3</sup> /h	Tidspunkt: 18-10-16 11:30:15

### Flow måler 2:

Min. Flow:	0,00 m <sup>3</sup> /h	Tidspunkt: 01-10-16 00:00:00
Max. Flow:	7,06 m <sup>3</sup> /h	Tidspunkt: 30-10-16 08:40:39

## Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau:	Højest: -5,55 m	Lavest: -13,16 m	Sænkning: 7,61 m
Boring 2 niveau:	Højest: -5,97 m	Lavest: -10,16 m	Sænkning: 4,19 m
Boring 3 niveau:	Højest: -4,30 m	Lavest: -6,47 m	Sænkning: 2,17 m

## Filter:

Filter 1:	Antal skyl: 12
Filter 2:	Antal skyl: 4

## Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	89 Timer	2458 Timer
Boring 2:	91 Timer	2726 Timer
Boring 3:	129 Timer	3002 Timer
Pumpe 1:	303 Timer	10483 Timer
Pumpe 2:	301 Timer	10874 Timer
Pumpe 3:	264 Timer	6517 Timer

Pumpe 4:  
Pumpe 5:

271 Timer  
224 Timer

6559 Timer  
5997 Timer