

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport August 2023

Føllenslev Vandværk

1/2



MÆNGDER

TOTAL INDVUNDET	1989,30 m ³
Indvinding	1989,30 m ³
Boring 2	978,00 m ³
Boring 3	1018,39 m ³
TOTAL UDPUMPET	1978,25 m ³
Lavtrykszone	1257,25 m ³
Højtrykszone	721,00 m ³

ELFORBRUG




ELFORBRUG	
Samlet proces	1470 kWh
Delproces / udpumpning	1025 kWh



NATFORBRUG

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00



FILTRE

Filter 1	11 skyl
Filter 2	4 skyl

DRIFTTIMER



BORINGER	
2	102 timer
3	114 timer
PUMPER	
1	374 timer
2	378 timer
3	418 timer
4	407 timer
5	0 timer
FILTERMOTOR	
1	2 timer

DRIFTSRAPPORT

Månedssrapport August 2023

Føllenslev Vandværk


2/2



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING	MÆNGDE
2	-5,30 m	-7,23 m	1,94 m	978,00 m ³
3	-4,45 m	-6,55 m	2,10 m	1018,39 m ³

Fordeling for indvundet vand



Blue Control®
BC7000