

# DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport Februar 2022

Føllenslev Vandværk

1/2



## MÆNGDER

TOTAL INDVUNDET	2250,02 m <sup>3</sup>
Indvinding	2250,02 m <sup>3</sup>
Boring 2	1116,08 m <sup>3</sup>
Boring 3	1140,63 m <sup>3</sup>
TOTAL UDPUMPET	2228,14 m <sup>3</sup>
Lavtrykszone	1302,32 m <sup>3</sup>
Højtrykszone	925,82 m <sup>3</sup>

## ELFORBRUG




ELFORBRUG	
Samlet proces	1482 kWh
Delproces / udpumpning	1056 kWh



## NATFORBRUG

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00



## FILTRE

Filter 1	12 skyl
Filter 2	4 skyl

## DRIFTTIMER



BORINGER	
2	116 timer
3	126 timer
PUMPER	
1	464 timer
2	214 timer
3	375 timer
4	379 timer
5	40 timer
FILTERMOTOR	
1	2 timer



Blue Control®  
BC7000



## NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING	MÆNGDE
2	-4,55 m	-6,75 m	2,20 m	1116,08 m <sup>3</sup>
3	-3,73 m	-6,09 m	2,36 m	1140,63 m <sup>3</sup>

Fordeling for indvundet vand

