





Føllenslev Vandværk

Månedssrapport Jul 2013



Mængder

Udpumpet vandmængde:	Total: 2564 m ³	Måler 1: 1768 m ³	Måler 2: 796 m ³
Indvundet vandmængde:	Total: 2553 m ³	Måler 3: 2553 m ³	

Forbrug

Elforbrug:	Total: 1894 kWh		
Elforbrug pr. m ³ :	Total: 0.74 kWh/m ³	Udpumpet:	0.52 kWh/m ³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow:	0.00 m ³ /h	Tidspunkt:	01-07-13 00:06:12
Max. Flow:	12.83 m ³ /h	Tidspunkt:	20-07-13 09:11:25

Flow måler 2:

Min. Flow:	0.00 m ³ /h	Tidspunkt:	01-07-13 00:00:00
Max. Flow:	6.11 m ³ /h	Tidspunkt:	24-07-13 14:44:49

Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau:	Højest:	26.57 m	Lavest:	-18.52 m	Sænkning:	45.09 m
Boring 2 niveau:	Højest:	26.11 m	Lavest:	-20.00 m	Sænkning:	46.11 m
Boring 3 niveau:	Højest:	26.30 m	Lavest:	-20.00 m	Sænkning:	46.30 m

Filter:

Filter 1:	Antal skyl:	8
Filter 2:	Antal skyl:	5

Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	61 Timer	493 Timer
Boring 2:	136 Timer	697 Timer
Boring 3:	104 Timer	581 Timer
Pumpe 1:	503 Timer	2727 Timer
Pumpe 2:	518 Timer	2802 Timer
Pumpe 3:	504 Timer	2826 Timer

Pumpe 4:

486 Timer

2724 Timer