

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport Marts 2020

Føllenslev Vandværk

1/2



MÆNGDER

TOTAL INDVUNDET	2744,27 m ³
Indvinding	2744,27 m ³
Boring 2	539,52 m ³
Boring 3	1067,13 m ³
TOTAL UDPUMPET	2729,05 m ³
Lavtrykszone	1761,49 m ³
Højtrykszone	967,56 m ³

ELFORBRUG



ELFORBRUG	
Samlet proces	2079 kWh
Delproces / udpumpning	2421 kWh



NATFORBRUG



FILTRE

Filter 1	16 skyl
Filter 2	4 skyl

DRIFTTIMER



BORINGER	
1	119 timer
2	100 timer
3	122 timer
PUMPER	
1	408 timer
2	388 timer
3	313 timer
4	299 timer
5	297 timer
FILTERMOTOR	
1	3 timer



Blue Control®
BC7000

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport Marts 2020

Føllenslev Vandværk

2/2



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING	MÆNGDE
1	-5,00 m	-12,08 m	7,08 m	2744,27 m ³
2	-4,97 m	-7,26 m	2,29 m	539,52 m ³
3	-3,33 m	-5,58 m	2,25 m	1067,13 m ³



Blue Control®
BC7000