

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport Februar 2020

Føllenslev Vandværk

1/2



MÆNGDER

TOTAL INDVUNDET	3801,93 m ³
Indvinding	3801,93 m ³
Boring 2	1489,43 m ³
Boring 3	1373,81 m ³
TOTAL UDPUMPET	3748,66 m ³
Lavtrykszone	1569,25 m ³
Højtrykszone	2179,41 m ³

ELFORBRUG



ELFORBRUG	
Samlet proces	2860 kWh
Delproces / udpumpning	1988 kWh



NATFORBRUG



FILTRE

Filter 1	20 skyl
Filter 2	6 skyl

DRIFTTIMER



BORINGER	
1	147 timer
2	178 timer
3	164 timer

PUMPER	
1	379 timer
2	361 timer
3	428 timer
4	437 timer
5	423 timer

FILTERMOTOR	
1	4 timer



Blue Control®
BC7000

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport Februar 2020

Føllenslev Vandværk

2/2



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING	MÆNGDE
1	-5,00 m	-12,55 m	7,54 m	3801,93 m ³
2	-5,14 m	-7,64 m	2,50 m	1489,43 m ³
3	-3,45 m	-5,94 m	2,48 m	1373,81 m ³



Blue Control®
BC7000