

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport Februar 2024

Føllenslev Vandværk

1/2



MÆNGDER

TOTAL INDVUNDET	1933,59 m ³
Indvinding	1933,59 m ³
Boring 2	952,09 m ³
Boring 3	985,20 m ³
TOTAL UDPUMPET	1916,64 m ³
Lavtrykszone	1155,93 m ³
Højtrykszone	760,71 m ³

ELFORBRUG




ELFORBRUG	
Samlet proces	1427 kWh
Delproces / udpumpning	1006 kWh



NATFORBRUG

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00



FILTRE

Filter 1	10 skyl
Filter 2	3 skyl

DRIFTTIMER



BORINGER	
2	99 timer
3	110 timer
PUMPER	
1	349 timer
2	369 timer
3	394 timer
4	396 timer
5	0 timer
FILTERMOTOR	
1	2 timer



Blue Control®
BC7000

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport Februar 2024

Føllenslev Vandværk


2/2



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING	MÆNGDE
2	-4,06 m	-6,14 m	2,08 m	952,09 m ³
3	-3,22 m	-5,53 m	2,31 m	985,20 m ³

Fordeling for indvundet vand



Blue Control®
BC7000