

DRIFTSRAPPORT

Månedssrapport December 2018

Føllenslev Vandværk

1/2



MÆNGDER

TOTAL INDVUNDET	3167,79 m ³
Indvinding	3167,79 m ³
TOTAL UDPUMPET	3157,33 m ³
Udpumpning	2221,54 m ³
Udpumpning	935,80 m ³

ELFORBRUG




ELFORBRUG	
Samlet proces	2617 kWh
Delproces / udpumpning	1789 kWh



NATFORBRUG

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00



FILTRE

Filter 1	20 skyl
Filter 2	6 skyl

DRIFTTIMER



BORINGER

1	149 timer
2	125 timer
3	125 timer

PUMPER

1	652 timer
2	644 timer
3	324 timer
4	304 timer
5	297 timer

FILTERMOTOR

1	4 timer
---	---------



Blue Control®
BC7000

DRIFTSRAPPORT

Månedssrapport December 2018

Føllenslev Vandværk


2/2



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING	MÆNGDE
1	-5,81 m	-13,53 m	7,72 m	3167,79 m ³
2	-6,29 m	-8,85 m	2,56 m	0,00 m ³
3	-4,62 m	-6,82 m	2,20 m	0,00 m ³

Fordeling for indvundet vand



● Indvinding : 100.0%



Blue Control®
BC7000