

# DRIFTSRAPPORT

Månedssrapport Marts 2019

Føllenslev Vandværk

1/2



## MÆNGDER

TOTAL INDVUNDET	3266,55 m <sup>3</sup>
Indvinding	3266,55 m <sup>3</sup>
TOTAL UDPUMPET	3260,35 m <sup>3</sup>
Udpumpning	2167,70 m <sup>3</sup>
Udpumpning	1092,66 m <sup>3</sup>

## ELFORBRUG




ELFORBRUG	
Samlet proces	2602 kWh
Delproces / udpumpning	1765 kWh



## NATFORBRUG

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00



## FILTRE

Filter 1	22 skyl
Filter 2	7 skyl

## DRIFTTIMER



### BORINGER

1	141 timer
2	133 timer
3	133 timer

### PUMPER

1	623 timer
2	616 timer
3	342 timer
4	291 timer
5	289 timer

### FILTERMOTOR

1	4 timer
---	---------



Blue Control®  
BC7000

# DRIFTSRAPPORT

Månedssrapport Marts 2019

Føllenslev Vandværk


2/2



## NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING	MÆNGDE
1	-5,24 m	-13,22 m	7,98 m	3266,55 m <sup>3</sup>
2	-5,75 m	-8,47 m	2,71 m	0,00 m <sup>3</sup>
3	-4,08 m	-6,48 m	2,41 m	0,00 m <sup>3</sup>

Fordeling for indvundet vand



● Indvinding : 100.0%



Blue Control®  
BC7000