

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport September 2021

Føllenslev Vandværk

1/2



MÆNGDER

TOTAL INDVUNDET	2977,50 m ³
Indvinding	2977,50 m ³
Boring 2	1519,51 m ³
Boring 3	1468,63 m ³
TOTAL UDPUMPET	2968,99 m ³
Lavtrykszone	1895,55 m ³
Højtrykszone	1073,44 m ³

ELFORBRUG




ELFORBRUG	
Samlet proces	2140 kWh
Delproces / udpumpning	1517 kWh



NATFORBRUG

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00



FILTRE

Filter 1	15 skyl
Filter 2	6 skyl

DRIFTTIMER



BORINGER	
2	160 timer
3	163 timer
PUMPER	
1	404 timer
2	395 timer
3	336 timer
4	316 timer
5	302 timer
FILTERMOTOR	
1	3 timer



Blue Control®
BC7000

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport September 2021

Føllenslev Vandværk


2/2



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING	MÆNGDE
2	-5,55 m	-7,51 m	1,96 m	1519,51 m ³
3	-4,70 m	-6,83 m	2,13 m	1468,63 m ³

Fordeling for indvundet vand



Blue Control®
BC7000