

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport Februar 2019

Føllenslev Vandværk

1/2



MÆNGDER

TOTAL INDVUNDET	2841,25 m ³
Indvinding	2841,25 m ³
TOTAL UDPUMPET	2836,13 m ³
Udpumpning	1904,73 m ³
Udpumpning	931,40 m ³

ELFORBRUG




ELFORBRUG	
Samlet proces	2318 kWh
Delproces / udpumpning	1579 kWh



NATFORBRUG

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00



FILTRE

Filter 1	19 skyl
Filter 2	5 skyl

DRIFTTIMER



BORINGER

1	131 timer
2	111 timer
3	114 timer

PUMPER

1	574 timer
2	579 timer
3	274 timer
4	287 timer
5	269 timer

FILTERMOTOR

1	3 timer
---	---------



Blue Control®
BC7000

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport Februar 2019

Føllenslev Vandværk


2/2



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING	MÆNGDE
1	-5,58 m	-13,36 m	7,77 m	2841,25 m ³
2	-6,08 m	-8,57 m	2,49 m	0,00 m ³
3	-4,43 m	-6,58 m	2,15 m	0,00 m ³

Fordeling for indvundet vand



● Indvinding : 100.0%



Blue Control®
BC7000