

# DRIFTSRAPPORT

Månedssrapport November 2022

Føllenslev Vandværk

1/2



## MÆNGDER

TOTAL INDVUNDET	2480,69 m <sup>3</sup>
Indvinding	2480,69 m <sup>3</sup>
Boring 2	1217,40 m <sup>3</sup>
Boring 3	1271,20 m <sup>3</sup>
TOTAL UDPUMPET	2457,26 m <sup>3</sup>
Lavtrykszone	1432,78 m <sup>3</sup>
Højtrykszone	1024,48 m <sup>3</sup>

## ELFORBRUG




ELFORBRUG	
Samlet proces	1662 kWh
Delproces / udpumpning	1140 kWh



## NATFORBRUG

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00



## FILTRE

Filter 1	15 skyl
Filter 2	5 skyl

## DRIFTTIMER



BORINGER	
2	127 timer
3	142 timer
PUMPER	
1	390 timer
2	372 timer
3	438 timer
4	415 timer
5	0 timer
FILTERMOTOR	
1	3 timer



Blue Control®  
BC7000



## NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING	MÆNGDE
2	-5,54 m	-7,50 m	1,96 m	1217,40 m <sup>3</sup>
3	-4,70 m	-6,83 m	2,12 m	1271,20 m <sup>3</sup>

Fordeling for indvundet vand

