

DRIFTSRAPPORT

Månedssrapport Januar 2021

Føllenslev Vandværk

1/2



MÆNGDER

TOTAL INDVUNDET	2953,48 m ³
Indvinding	2953,48 m ³
Boring 2	1468,27 m ³
Boring 3	1492,70 m ³
TOTAL UDPUMPET	2945,12 m ³
Lavtrykszone	1963,66 m ³
Højtrykszone	981,46 m ³

ELFORBRUG




ELFORBRUG	
Samlet proces	2168 kWh
Delproces / udpumpning	1534 kWh



NATFORBRUG

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00



FILTRE

Filter 1	15 skyl
Filter 2	5 skyl

DRIFTTIMER



BORINGER	
2	159 timer
3	169 timer
PUMPER	
1	425 timer
2	408 timer
3	302 timer
4	313 timer
5	302 timer
FILTERMOTOR	
1	3 timer



Blue Control®
BC7000

DRIFTSRAPPORT

Månedssrapport Januar 2021

Føllenslev Vandværk


2/2



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING	MÆNGDE
2	-4,77 m	-7,03 m	2,26 m	1468,27 m ³
3	-3,92 m	-6,32 m	2,40 m	1492,70 m ³

Fordeling for indvundet vand



Blue Control®
BC7000