



Føllenslev Vandværk

Månedssrapport 06-2016



Mængder

Udpumpet vandmængde:	Total:	2.611,4 m ³	Måler 1:	1.770,0 m ³	Måler 2:	841,5 m ³
Indvundet vandmængde:	Total:	2.585,9 m ³				
Filter skylnig - beregnet:		32,4 m ³				

Forbrug

Elforbrug:	Total:	2.005,3 kWh	Udpumpet:	1.873,0 kWh
	Total:	0,77 kWh/m ³	Udpumpet:	0,72 kWh/m ³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow:	0,00 m ³ /h	Tidspunkt: 01-06-16 00:05:16
Max. Flow:	12,27 m ³ /h	Tidspunkt: 29-06-16 11:05:28

Flow måler 2:

Min. Flow:	0,00 m ³ /h	Tidspunkt: 01-06-16 00:00:00
Max. Flow:	7,29 m ³ /h	Tidspunkt: 05-06-16 15:43:56

Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau:	Højest:	-5,00 m	Lavest:	-12,65 m	Sænkning:	7,65 m
Boring 2 niveau:	Højest:	-5,34 m	Lavest:	-10,50 m	Sænkning:	5,15 m
Boring 3 niveau:	Højest:	-3,71 m	Lavest:	-13,00 m	Sænkning:	9,29 m

Filter:

Filter 1:	Antal skyl:	10
Filter 2:	Antal skyl:	5

Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	131 Timer	2107 Timer
Boring 2:	136 Timer	2350 Timer
Boring 3:	67 Timer	2496 Timer
Pumpe 1:	410 Timer	9307 Timer
Pumpe 2:	444 Timer	9687 Timer
Pumpe 3:	255 Timer	5453 Timer
Pumpe 4:	260 Timer	5521 Timer
Pumpe 5:	199 Timer	5019 Timer