



Føllenslev Vandværk

Månedssrapport Jan 2013



Mængder

Udpumpet vandmængde:	Total: 545 m ³	Måler 1: 481 m ³	Måler 2: 64 m ³
Indvundet vandmængde:	Total: 430 m ³	Måler 3: 430 m ³	

Forbrug

Elforbrug:	Total: 0 kWh		
Elforbrug pr. m ³ :	Total: 0.00 kWh/m ³	Udpumpet:	0.31 kWh/m ³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow:	0.00 m ³ /h	Tidspunkt:	17-01-13 09:53:02
Max. Flow:	20.00 m ³ /h	Tidspunkt:	31-01-13 10:44:59

Flow måler 2:

Min. Flow:	0.00 m ³ /h	Tidspunkt:	17-01-13 09:53:02
Max. Flow:	5.93 m ³ /h	Tidspunkt:	31-01-13 05:14:20

Filter:

Filter 1:	Antal skyl:	2
Filter 2:	Antal skyl:	2

Drifttimer:

Periode:

Total:

Boring 1:	18 Timer	18 Timer
Boring 2:	27 Timer	27 Timer
Boring 3:	22 Timer	22 Timer
Pumpe 1:	76 Timer	76 Timer
Pumpe 2:	66 Timer	66 Timer
Pumpe 3:	68 Timer	68 Timer
Pumpe 4:	37 Timer	37 Timer