

# DRIFTSRAPPORT

Månedssrapport December 2023

Føllenslev Vandværk

1/2



## MÆNGDER

TOTAL INDVUNDET	1981,91 m <sup>3</sup>
Indvinding	1981,91 m <sup>3</sup>
Boring 2	981,14 m <sup>3</sup>
Boring 3	1006,94 m <sup>3</sup>
TOTAL UDPUMPET	1975,76 m <sup>3</sup>
Lavtrykszone	1275,74 m <sup>3</sup>
Højtrykszone	700,02 m <sup>3</sup>

## ELFORBRUG




ELFORBRUG	
Samlet proces	1460 kWh
Delproces / udpumpning	1021 kWh



## NATFORBRUG

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00



## FILTRE

Filter 1	10 skyl
Filter 2	4 skyl

## DRIFTTIMER



BORINGER	
2	102 timer
3	113 timer
PUMPER	
1	369 timer
2	384 timer
3	410 timer
4	413 timer
5	0 timer
FILTERMOTOR	
1	2 timer



Blue Control®  
BC7000

# DRIFTSRAPPORT

Månedssrapport December 2023

Føllenslev Vandværk


2/2



## NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING	MÆNGDE
2	-4,46 m	-6,46 m	2,00 m	981,14 m <sup>3</sup>
3	-3,58 m	-5,84 m	2,27 m	1006,94 m <sup>3</sup>

Fordeling for indvundet vand



Blue Control®  
BC7000