





# Føllenslev Vandværk

## Månedssrapport Jun 2013



## Mængder

Udpumpet vandmængde:	Total: 2321 m <sup>3</sup>	Måler 1: 1615 m <sup>3</sup>	Måler 2: 706 m <sup>3</sup>
Indvundet vandmængde:	Total: 2311 m <sup>3</sup>	Måler 3: 2311 m <sup>3</sup>	

## Forbrug

Elforbrug:	Total: 1748 kWh		
Elforbrug pr. m <sup>3</sup> :	Total: 0.75 kWh/m <sup>3</sup>	Udpumpet:	0.52 kWh/m <sup>3</sup>

## Flow

### Flow måler 1:

Min. Flow:	0.00 m <sup>3</sup> /h	Tidspunkt:	01-06-13 00:28:57
Max. Flow:	12.49 m <sup>3</sup> /h	Tidspunkt:	26-06-13 16:08:01

### Flow måler 2:

Min. Flow:	0.00 m <sup>3</sup> /h	Tidspunkt:	01-06-13 00:00:06
Max. Flow:	5.96 m <sup>3</sup> /h	Tidspunkt:	08-06-13 15:22:52

## Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau:	Højest:	0.00 m	Lavest:	0.00 m	Sænkning:	0.00 m
Boring 2 niveau:	Højest:	0.00 m	Lavest:	0.00 m	Sænkning:	0.00 m
Boring 3 niveau:	Højest:	0.00 m	Lavest:	0.00 m	Sænkning:	0.00 m

## Filter:

Filter 1:	Antal skyl:	8
Filter 2:	Antal skyl:	3

## Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	53 Timer	432 Timer
Boring 2:	114 Timer	561 Timer
Boring 3:	101 Timer	477 Timer
Pumpe 1:	479 Timer	2224 Timer
Pumpe 2:	516 Timer	2284 Timer
Pumpe 3:	491 Timer	2322 Timer

