



Føllenslev Vandværk

Månedssrapport 07-2016



Mængder

Udpumpet vandmængde:	Total:	2.469,6 m ³	Måler 1:	1.583,4 m ³	Måler 2:	886,2 m ³
Indvundet vandmængde:	Total:	2.445,4 m ³				
Filter skylnig - beregnet:		32,4 m ³				

Forbrug

Elforbrug:	Total:	1.820,7 kWh	Udpumpet:	1.085,0 kWh
	Total:	0,74 kWh/m ³	Udpumpet:	0,44 kWh/m ³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow:	0,00 m ³ /h	Tidspunkt: 01-07-16 00:04:02
Max. Flow:	13,88 m ³ /h	Tidspunkt: 25-07-16 08:54:36

Flow måler 2:

Min. Flow:	0,00 m ³ /h	Tidspunkt: 01-07-16 00:00:00
Max. Flow:	7,19 m ³ /h	Tidspunkt: 23-07-16 08:52:02

Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau:	Højest:	-5,13 m	Lavest:	-12,70 m	Sænkning:	7,57 m
Boring 2 niveau:	Højest:	-5,55 m	Lavest:	-10,30 m	Sænkning:	4,75 m
Boring 3 niveau:	Højest:	-3,90 m	Lavest:	-6,12 m	Sænkning:	2,22 m

Filter:

Filter 1:	Antal skyl:	11
Filter 2:	Antal skyl:	4

Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	84 Timer	2191 Timer
Boring 2:	93 Timer	2443 Timer
Boring 3:	126 Timer	2622 Timer
Pumpe 1:	290 Timer	9597 Timer
Pumpe 2:	282 Timer	9969 Timer
Pumpe 3:	257 Timer	5710 Timer
Pumpe 4:	253 Timer	5774 Timer
Pumpe 5:	232 Timer	5251 Timer