

DRIFTSRAPPORT

Årsrapport 2022

Føllenslev Vandværk

1/2



MÆNGDER

TOTAL INDVUNDET	31340,83 m ³
Indvinding	31340,83 m ³
Boring 2	15591,22 m ³
Boring 3	15846,66 m ³
TOTAL UDPUMPET	31069,48 m ³
Lavtrykszone	17999,46 m ³
Højtrykszone	13070,02 m ³

ELFORBRUG




ELFORBRUG	
Samlet proces	20699 kWh
Delproces / udpumpning	14115 kWh



NATFORBRUG

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00



FILTRE

Filter 1	181 skyl
Filter 2	53 skyl

DRIFTTIMER



BORINGER	
2	1627 timer
3	1763 timer
PUMPER	
1	4822 timer
2	4218 timer
3	4807 timer
4	4616 timer
5	1311 timer
FILTERMOTOR	
1	33 timer



Blue Control®
BC7000



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING	MÆNGDE
2	-4,51 m	-7,66 m	3,16 m	15591,22 m ³
3	-3,67 m	-7,01 m	3,34 m	15846,66 m ³

Fordeling for indvundet vand

