

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport September 2023

Føllenslev Vandværk

1/2



MÆNGDER

TOTAL INDVUNDET	2028,76 m ³
Indvinding	2028,76 m ³
Boring 2	1011,05 m ³
Boring 3	1024,10 m ³
TOTAL UDPUMPET	2020,98 m ³
Lavtrykszone	1272,36 m ³
Højtrykszone	748,62 m ³

ELFORBRUG




ELFORBRUG	
Samlet proces	1472 kWh
Delproces / udpumpning	1022 kWh



NATFORBRUG

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00



FILTRE

Filter 1	11 skyl
Filter 2	3 skyl

DRIFTTIMER



BORINGER	
2	106 timer
3	115 timer
PUMPER	
1	373 timer
2	354 timer
3	412 timer
4	389 timer
5	0 timer
FILTERMOTOR	
1	2 timer

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport September 2023

Føllenslev Vandværk


2/2



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING	MÆNGDE
2	-5,20 m	-7,16 m	1,96 m	1011,05 m ³
3	-4,36 m	-6,48 m	2,11 m	1024,10 m ³

Fordeling for indvundet vand



● Boring 2 : 49.7%
● Boring 3 : 50.3%



Blue Control®
BC7000