





Føllenslev Vandværk

Månedssrapport Feb 2013



Mængder

Udpumpet vandmængde:	Total: 2778 m ³	Måler 1: 2087 m ³	Måler 2: 691 m ³
Indvundet vandmængde:	Total: 2757 m ³	Måler 3: 2757 m ³	

Forbrug

Elforbrug:	Total: 82 kWh		
Elforbrug pr. m ³ :	Total: 0.03 kWh/m ³	Udpumpet:	-0.04 kWh/m ³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow:	0.00 m ³ /h	Tidspunkt:	05-02-13 10:55:31
Max. Flow:	20.00 m ³ /h	Tidspunkt:	05-02-13 11:25:30

Flow måler 2:

Min. Flow:	0.00 m ³ /h	Tidspunkt:	01-02-13 00:00:12
Max. Flow:	10.14 m ³ /h	Tidspunkt:	18-02-13 09:15:44

Filter:

Filter 1:	Antal skyl:	11
Filter 2:	Antal skyl:	11

Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	125 Timer	143 Timer
Boring 2:	125 Timer	152 Timer
Boring 3:	96 Timer	118 Timer
Pumpe 1:	407 Timer	483 Timer
Pumpe 2:	414 Timer	480 Timer
Pumpe 3:	423 Timer	491 Timer
Pumpe 4:	416 Timer	453 Timer