



Føllenslev Vandværk

Måned rapport 02-2016



Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 2.294,5 m³ Måler 1: 1.535,6 m³ Måler 2: 758,9 m³

Indvundet vandmængde: Total: 2.287,7 m³

Filter skylning - beregnet: 48,7 m³

Forbrug

Elforbrug: Total: 1.891,3 kWh Udpumpet: 1.298,7 kWh
Total: 0,82 kWh/m³ Udpumpet: 0,57 kWh/m³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-02-16 00:00:23
Max. Flow: 11,35 m³/h Tidspunkt: 02-02-16 16:53:50

Flow måler 2:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-02-16 00:00:00
Max. Flow: 7,41 m³/h Tidspunkt: 04-02-16 19:29:13

Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau:	Højest: -5,00 m	Lavest: -12,39 m	Sænkning: 7,39 m
Boring 2 niveau:	Højest: -5,00 m	Lavest: -10,21 m	Sænkning: 5,21 m
Boring 3 niveau:	Højest: -3,36 m	Lavest: -5,50 m	Sænkning: 2,13 m

Filter:

Filter 1: Antal skyl: 15
Filter 2: Antal skyl: 5

Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	71 Timer	1558 Timer
Boring 2:	127 Timer	1962 Timer
Boring 3:	91 Timer	2145 Timer
Pumpe 1:	426 Timer	7429 Timer
Pumpe 2:	467 Timer	7712 Timer
Pumpe 3:	231 Timer	4492 Timer

Pumpe 4:
Pumpe 5:

209 Timer
221 Timer

4523 Timer
4149 Timer