

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport September 2022

Føllenslev Vandværk

1/2



MÆNGDER

TOTAL INDVUNDET	2474,57 m ³
Indvinding	2474,57 m ³
Boring 2	1211,81 m ³
Boring 3	1274,45 m ³
TOTAL UDPUMPET	2451,27 m ³
Lavtrykszone	1287,49 m ³
Højtrykszone	1163,79 m ³

ELFORBRUG




ELFORBRUG	
Samlet proces	1620 kWh
Delproces / udpumpning	1088 kWh



NATFORBRUG

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00



FILTRE

Filter 1	15 skyl
Filter 2	4 skyl

DRIFTTIMER



BORINGER	
2	128 timer
3	143 timer
PUMPER	
1	354 timer
2	382 timer
3	430 timer
4	419 timer
5	0 timer
FILTERMOTOR	
1	3 timer



Blue Control®
BC7000

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport September 2022

Føllenslev Vandværk


2/2



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING	MÆNGDE
2	-5,55 m	-7,61 m	2,06 m	1211,81 m ³
3	-4,69 m	-7,00 m	2,31 m	1274,45 m ³

Fordeling for indvundet vand



Blue Control®
BC7000