





Føllenslev Vandværk

Måned rapport Aug 2013



Mængder

Udpumpet vandmængde:	Total: 2492 m ³	Måler 1: 1725 m ³	Måler 2: 767 m ³
Indvundet vandmængde:	Total: 2480 m ³	Måler 3: 2480 m ³	

Forbrug

Elforbrug:	Total: 1857 kWh		
Elforbrug pr. m ³ :	Total: 0.75 kWh/m ³	Udpumpet:	0.53 kWh/m ³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow:	0.00 m ³ /h	Tidspunkt:	01-08-13 00:00:51
Max. Flow:	11.91 m ³ /h	Tidspunkt:	01-08-13 15:47:44

Flow måler 2:

Min. Flow:	0.00 m ³ /h	Tidspunkt:	01-08-13 00:00:00
Max. Flow:	6.05 m ³ /h	Tidspunkt:	02-08-13 15:20:46

Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau:	Højest:	-5.57 m	Lavest:	-13.49 m	Sænkning:	7.92 m
Boring 2 niveau:	Højest:	-4.06 m	Lavest:	-7.48 m	Sænkning:	3.42 m
Boring 3 niveau:	Højest:	-3.82 m	Lavest:	-6.79 m	Sænkning:	2.97 m

Filter:

Filter 1:	Antal skyl:	8
Filter 2:	Antal skyl:	3

Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	42 Timer	535 Timer
Boring 2:	124 Timer	821 Timer
Boring 3:	117 Timer	698 Timer
Pumpe 1:	467 Timer	3194 Timer
Pumpe 2:	478 Timer	3280 Timer
Pumpe 3:	419 Timer	3245 Timer

