

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport November 2018

Føllenslev Vandværk

1/2



MÆNGDER

TOTAL INDVUNDET	2950,09 m ³
Indvinding	2950,09 m ³
TOTAL UDPUMPET	2938,38 m ³
Udpumpning	2017,09 m ³
Udpumpning	921,29 m ³

ELFORBRUG




ELFORBRUG	
Samlet proces	2492 kWh
Delproces / udpumpning	1719 kWh



NATFORBRUG

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00



FILTRE

Filter 1	20 skyl
Filter 2	5 skyl

DRIFTTIMER



BORINGER		
1		135 timer
2		118 timer
3		116 timer
PUMPER		
1		636 timer
2		629 timer
3		312 timer
4		293 timer
5		296 timer
FILTERMOTOR		
1		4 timer



Blue Control®
BC7000

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport November 2018

Føllenslev Vandværk


2/2



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING	MÆNGDE
1	-5,82 m	-13,58 m	7,77 m	2950,09 m ³
2	-6,33 m	-8,92 m	2,59 m	0,00 m ³
3	-4,64 m	-6,85 m	2,21 m	0,00 m ³

Fordeling for indvundet vand



● Indvinding : 100.0%



Blue Control®
BC7000