

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport Maj 2022

Føllenslev Vandværk

1/2



MÆNGDER

TOTAL INDVUNDET	2948,01 m ³
Indvinding	2948,01 m ³
Boring 2	1487,80 m ³
Boring 3	1465,13 m ³
TOTAL UDPUMPET	2911,11 m ³
Lavtrykszone	1592,42 m ³
Højtrykszone	1318,69 m ³

ELFORBRUG




ELFORBRUG	
Samlet proces	1849 kWh
Delproces / udpumpning	1234 kWh



NATFORBRUG

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00



FILTRE

Filter 1	16 skyl
Filter 2	5 skyl

DRIFTTIMER



BORINGER	
2	155 timer
3	162 timer
PUMPER	
1	444 timer
2	313 timer
3	395 timer
4	427 timer
5	151 timer
FILTERMOTOR	
1	3 timer



Blue Control®
BC7000

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport Maj 2022

Føllenslev Vandværk


2/2



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING	MÆNGDE
2	-4,74 m	-6,94 m	2,20 m	1487,80 m ³
3	-3,90 m	-6,29 m	2,39 m	1465,13 m ³

Fordeling for indvundet vand



Blue Control®
BC7000