

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport Juli 2022

Føllenslev Vandværk

1/2



MÆNGDER

TOTAL INDVUNDET	2743,78 m ³
Indvinding	2743,78 m ³
Boring 2	1370,11 m ³
Boring 3	1380,84 m ³
TOTAL UDPUMPET	2723,57 m ³
Lavtrykszone	1543,31 m ³
Højtrykszone	1180,26 m ³

ELFORBRUG




ELFORBRUG	
Samlet proces	1819 kWh
Delproces / udpumpning	1258 kWh



NATFORBRUG

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00



FILTRE

Filter 1	16 skyl
Filter 2	5 skyl

DRIFTTIMER



BORINGER	
2	144 timer
3	154 timer
PUMPER	
1	395 timer
2	371 timer
3	362 timer
4	315 timer
5	327 timer
FILTERMOTOR	
1	3 timer



Blue Control®
BC7000

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport Juli 2022

Føllenslev Vandværk


2/2



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING	MÆNGDE
2	-5,21 m	-7,61 m	2,40 m	1370,11 m ³
3	-4,37 m	-7,01 m	2,64 m	1380,84 m ³

Fordeling for indvundet vand



Blue Control®
BC7000