

# DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport September 2020

Føllenslev Vandværk

1/2



## MÆNGDER

TOTAL INDVUNDET	3116,09 m <sup>3</sup>
Indvinding	3116,09 m <sup>3</sup>
Boring 2	1500,05 m <sup>3</sup>
Boring 3	1579,73 m <sup>3</sup>
TOTAL UDPUMPET	3117,12 m <sup>3</sup>
Lavtrykszone	2052,93 m <sup>3</sup>
Højtrykszone	1064,19 m <sup>3</sup>

## ELFORBRUG



ELFORBRUG	
Samlet proces	2387 kWh
Delproces / udpumpning	1531 kWh



## NATFORBRUG



## FILTRE

Filter 1	16 skyl
Filter 2	5 skyl

## DRIFTTIMER



BORINGER	
1	8 timer
2	167 timer
3	182 timer

PUMPER	
1	425 timer
2	390 timer
3	310 timer
4	304 timer
5	304 timer

FILTERMOTOR	
1	3 timer



Blue Control®  
BC7000

# DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport September 2020

Føllenslev Vandværk

2/2



## NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING	MÆNGDE
1	-5,76 m	-13,26 m	7,49 m	3116,09 m <sup>3</sup>
2	-1,49 m	-7,55 m	6,06 m	1500,05 m <sup>3</sup>
3	-4,50 m	-6,65 m	2,14 m	1579,73 m <sup>3</sup>



Blue Control®  
BC7000