



Føllenslev Vandværk

Månedssrapport 01-2016



Mængder

Udpumpet vandmængde:	Total:	2.751,3 m ³	Måler 1:	1.970,8 m ³	Måler 2:	780,5 m ³
Indvundet vandmængde:	Total:	2.733,9 m ³				
Filter skylnig - beregnet:		-404,8 m ³				

Forbrug

Elforbrug:	Total:	-28.860,1 kWh	Udpumpet:	2.862,7 kWh
	Total:	-10,49 kWh/m ³	Udpumpet:	1,04 kWh/m ³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow:	0,00 m ³ /h	Tidspunkt: 01-01-16 00:00:56
Max. Flow:	14,43 m ³ /h	Tidspunkt: 06-01-16 11:21:44

Flow måler 2:

Min. Flow:	0,00 m ³ /h	Tidspunkt: 01-01-16 00:00:00
Max. Flow:	7,39 m ³ /h	Tidspunkt: 04-01-16 17:38:18

Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau:	Højest:	0,00 m	Lavest:	-12,42 m	Sænkning: 12,42 m
Boring 2 niveau:	Højest:	0,00 m	Lavest:	-10,39 m	Sænkning: 10,39 m
Boring 3 niveau:	Højest:	0,00 m	Lavest:	-5,62 m	Sænkning: 5,62 m

Filter:

Filter 1:	Antal skyl:	16
Filter 2:	Antal skyl:	6

Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	89 Timer	1487 Timer
Boring 2:	121 Timer	1835 Timer
Boring 3:	135 Timer	2054 Timer
Pumpe 1:	571 Timer	7003 Timer
Pumpe 2:	600 Timer	7245 Timer
Pumpe 3:	230 Timer	4261 Timer
Pumpe 4:	238 Timer	4314 Timer
Pumpe 5:	222 Timer	3928 Timer