

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport Juni 2021

Føllenslev Vandværk

1/2



MÆNGDER

TOTAL INDVUNDET	3310,72 m ³
Indvinding	3310,72 m ³
Boring 2	1654,53 m ³
Boring 3	1666,96 m ³
TOTAL UDPUMPET	3308,42 m ³
Lavtrykszone	2214,07 m ³
Højtrykszone	1094,35 m ³

ELFORBRUG




ELFORBRUG	
Samlet proces	2299 kWh
Delproces / udpumpning	1605 kWh



NATFORBRUG

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00



FILTRE

Filter 1	15 skyl
Filter 2	5 skyl

DRIFTTIMER



BORINGER	
2	175 timer
3	185 timer
PUMPER	
1	436 timer
2	429 timer
3	320 timer
4	329 timer
5	297 timer
FILTERMOTOR	
1	3 timer



Blue Control®
BC7000

DRIFTSRAPPORT

Månedssrapport Juni 2021

Føllenslev Vandværk


2/2



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING	MÆNGDE
2	-5,00 m	-7,40 m	2,40 m	1654,53 m ³
3	-4,17 m	-6,70 m	2,53 m	1666,96 m ³

Fordeling for indvundet vand



- Boring 2 : 49.8%
- Boring 3 : 50.2%



Blue Control®
BC7000