

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport Oktober 2020

Føllenslev Vandværk

1/2



MÆNGDER

TOTAL INDVUNDET	3090,99 m ³
Indvinding	3090,99 m ³
Boring 2	1509,52 m ³
Boring 3	1592,43 m ³
TOTAL UDPUMPET	3084,68 m ³
Lavtrykszone	2095,94 m ³
Højtrykszone	988,73 m ³

ELFORBRUG



ELFORBRUG	
Samlet proces	2225 kWh
Delproces / udpumpning	16303 kWh



NATFORBRUG



FILTRE

Filter 1	15 skyl
Filter 2	5 skyl

DRIFTTIMER



BORINGER	
1	0 timer
2	168 timer
3	183 timer
PUMPER	
1	445 timer
2	403 timer
3	298 timer
4	303 timer
5	327 timer
FILTERMOTOR	
1	3 timer



Blue Control®
BC7000

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport Oktober 2020

Føllenslev Vandværk

2/2



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING	MÆNGDE
1	-5,73 m	-5,81 m	0,08 m	3090,99 m ³
2	0,91 m	-6,72 m	7,63 m	1509,52 m ³
3	-4,54 m	-8,12 m	3,58 m	1592,43 m ³



Blue Control®
BC7000