

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport November 2020

Føllenslev Vandværk

1/2



MÆNGDER

TOTAL INDVUNDET	2993,64 m ³
Indvinding	2993,64 m ³
Boring 2	1495,69 m ³
Boring 3	1506,27 m ³
TOTAL UDPUMPET	2989,32 m ³
Lavtrykszone	1976,84 m ³
Højtrykszone	1012,49 m ³

ELFORBRUG



ELFORBRUG	
Samlet proces	2195 kWh
Delproces / udpumpning	1542 kWh



NATFORBRUG



FILTRE

Filter 1	15 skyl
Filter 2	5 skyl

DRIFTTIMER



BORINGER	
1	0 timer
2	166 timer
PUMPER	
1	408 timer
2	407 timer
3	310 timer
4	308 timer
5	295 timer
FILTERMOTOR	
1	3 timer



Blue Control®
BC7000

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport November 2020

Føllenslev Vandværk

2/2



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING	MÆNGDE
1	-5,74 m	-5,97 m	0,23 m	2993,64 m ³
2	0,91 m	-7,30 m	8,21 m	1495,69 m ³



Blue Control®
BC7000