

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport Marts 2021

Føllenslev Vandværk

1/2



MÆNGDER

TOTAL INDVUNDET	2945,83 m ³
Indvinding	2945,83 m ³
Boring 2	1485,87 m ³
Boring 3	1465,48 m ³
TOTAL UDPUMPET	2927,28 m ³
Lavtrykszone	1973,32 m ³
Højtrykszone	953,96 m ³

ELFORBRUG




ELFORBRUG	
Samlet proces	2156 kWh
Delproces / udpumpning	1523 kWh



NATFORBRUG

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00



FILTRE

Filter 1	16 skyl
Filter 2	5 skyl

DRIFTTIMER



BORINGER	
2	157 timer
3	163 timer
PUMPER	
1	433 timer
2	411 timer
3	302 timer
4	302 timer
5	318 timer
FILTERMOTOR	
1	3 timer



Blue Control®
BC7000



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING	MÆNGDE
2	-4,58 m	-6,80 m	2,22 m	1485,87 m ³
3	-3,75 m	-6,08 m	2,34 m	1465,48 m ³

Fordeling for indvundet vand

