

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport Marts 2022

Føllenslev Vandværk

1/2



MÆNGDER

TOTAL INDVUNDET	2682,54 m ³
Indvinding	2682,54 m ³
Boring 2	1336,83 m ³
Boring 3	1351,98 m ³
TOTAL UDPUMPET	2658,01 m ³
Lavtrykszone	1599,73 m ³
Højtrykszone	1058,28 m ³

ELFORBRUG




ELFORBRUG	
Samlet proces	1649 kWh
Delproces / udpumpning	1070 kWh



NATFORBRUG

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00



FILTRE

Filter 1	16 skyl
Filter 2	4 skyl

DRIFTTIMER



BORINGER	
2	139 timer
3	150 timer
PUMPER	
1	373 timer
2	391 timer
3	436 timer
4	419 timer
5	0 timer
FILTERMOTOR	
1	3 timer



Blue Control®
BC7000

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport Marts 2022

Føllenslev Vandværk


2/2



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING	MÆNGDE
2	-4,66 m	-6,63 m	1,97 m	1336,83 m ³
3	-3,80 m	-5,97 m	2,17 m	1351,98 m ³

Fordeling for indvundet vand



● Boring 2 : 49.7%
● Boring 3 : 50.3%



Blue Control®
BC7000