

# DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport August 2018

Føllenslev Vandværk

1/2



## MÆNGDER

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| TOTAL INDVUNDET | 3116,00 m <sup>3</sup> |
| Indvinding      | 3116,00 m <sup>3</sup> |
| TOTAL UDPUMPET  | 3117,50 m <sup>3</sup> |
| Udpumpning      | 2070,00 m <sup>3</sup> |
| Udpumpning      | 1047,50 m <sup>3</sup> |

## ELFORBRUG




|                        |          |
|------------------------|----------|
| ELFORBRUG              |          |
| Samlet proces          | 2662 kWh |
| Delproces / udpumpning | 1925 kWh |



## NATFORBRUG

Gennemsnitligt vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00



## FILTRE

|          |         |
|----------|---------|
| Filter 1 | 16 skyl |
| Filter 2 | 5 skyl  |

## DRIFTTIMER



### BORINGER

|   |           |
|---|-----------|
| 1 | 144 timer |
| 2 | 126 timer |
| 3 | 121 timer |

### PUMPER

|   |           |
|---|-----------|
| 1 | 654 timer |
| 2 | 652 timer |
| 3 | 343 timer |
| 4 | 321 timer |
| 5 | 336 timer |

### FILTERMOTOR

|   |         |
|---|---------|
| 1 | 3 timer |
|---|---------|



Blue Control®  
BC7000

# DRIFTSRAPPORT

Måned rapport August 2018

Føllenslev Vandværk


2/2



## NIVEAUER I BORINGER

| BORING | HØJEST | LAVEST   | SÆNKNING | MÆNGDE                 |
|--------|--------|----------|----------|------------------------|
| 1      | 0,00 m | -13,59 m | 13,59 m  | 3116,00 m <sup>3</sup> |
| 2      | 0,00 m | -8,94 m  | 8,94 m   | 0,00 m <sup>3</sup>    |
| 3      | 0,00 m | -6,79 m  | 6,79 m   | 0,00 m <sup>3</sup>    |

Fordeling for indvundet vand



● Indvinding : 100.0%



Blue Control®  
BC7000