

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport Juli 2023

Føllenslev Vandværk

1/2



MÆNGDER

| | |
|-----------------|------------------------|
| TOTAL INDVUNDET | 1858,25 m ³ |
| Indvinding | 1858,25 m ³ |
| Boring 2 | 910,19 m ³ |
| Boring 3 | 956,73 m ³ |
| TOTAL UDPUMPET | 1848,28 m ³ |
| Lavtrykszone | 1206,98 m ³ |
| Højtrykszone | 641,30 m ³ |

ELFORBRUG




| | |
|------------------------|----------|
| ELFORBRUG | |
| Samlet proces | 1416 kWh |
| Delproces / udpumpning | 1001 kWh |



NATFORBRUG

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00



FILTRE

| | |
|----------|---------|
| Filter 1 | 11 skyl |
| Filter 2 | 3 skyl |

DRIFTTIMER



| | |
|-------------|-----------|
| BORINGER | |
| 2 | 95 timer |
| 3 | 107 timer |
| PUMPER | |
| 1 | 381 timer |
| 2 | 373 timer |
| 3 | 422 timer |
| 4 | 391 timer |
| 5 | 0 timer |
| FILTERMOTOR | |
| 1 | 2 timer |



Blue Control®
BC7000

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport Juli 2023

Føllenslev Vandværk


2/2



NIVEAUER I BORINGER

| BORING | HØJEST | LAVEST | SÆNKNING | MÆNGDE |
|--------|---------|---------|----------|-----------------------|
| 2 | -5,36 m | -7,24 m | 1,87 m | 910,19 m ³ |
| 3 | -4,54 m | -6,62 m | 2,08 m | 956,73 m ³ |

Fordeling for indvundet vand



Blue Control®
BC7000