

DRIFTSRAPPORT

Årsrapport 2023

Føllenslev Vandværk

1/2



MÆNGDER

| | |
|-----------------|-------------------------|
| TOTAL INDVUNDET | 26217,30 m ³ |
| Indvinding | 26217,30 m ³ |
| Boring 2 | 12976,83 m ³ |
| Boring 3 | 13342,53 m ³ |
| TOTAL UDPUMPET | 26110,94 m ³ |
| Lavtrykszone | 16405,27 m ³ |
| Højtrykszone | 9705,67 m ³ |

ELFORBRUG




| | |
|------------------------|-----------|
| ELFORBRUG | |
| Samlet proces | 18598 kWh |
| Delproces / udpumpning | 12835 kWh |



NATFORBRUG

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00



FILTRE

| | |
|----------|----------|
| Filter 1 | 142 skyl |
| Filter 2 | 46 skyl |

DRIFTTIMER



| | |
|-------------|------------|
| BORINGER | |
| 2 | 1348 timer |
| 3 | 1487 timer |
| PUMPER | |
| 1 | 4410 timer |
| 2 | 4511 timer |
| 3 | 4969 timer |
| 4 | 4851 timer |
| 5 | 0 timer |
| FILTERMOTOR | |
| 1 | 27 timer |



Blue Control®
BC7000



NIVEAUER I BORINGER

| BORING | HØJEST | LAVEST | SÆNKNING | MÆNGDE |
|--------|---------|---------|----------|-------------------------|
| 2 | -4,46 m | -7,36 m | 2,90 m | 12976,83 m ³ |
| 3 | -3,58 m | -6,75 m | 3,17 m | 13342,53 m ³ |

Fordeling for indvundet vand

