



Føllenslev Vandværk

Månedssrapport Sep 2013



Mængder

Udpumpet vandmængde:	Total: 2399 m ³	Måler 1: 1673 m ³	Måler 2: 726 m ³
Indvundet vandmængde:	Total: 2386 m ³	Måler 3: 2386 m ³	

Forbrug

Elforbrug:	Total: 1989 kWh		
Elforbrug pr. m ³ :	Total: 0.83 kWh/m ³	Udpumpet:	0.60 kWh/m ³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow:	0.00 m ³ /h	Tidspunkt:	01-09-13 00:12:10
Max. Flow:	12.25 m ³ /h	Tidspunkt:	07-09-13 08:56:23

Flow måler 2:

Min. Flow:	0.00 m ³ /h	Tidspunkt:	01-09-13 00:00:00
Max. Flow:	6.17 m ³ /h	Tidspunkt:	21-09-13 08:59:20

Niveauer i boreriger:

Boring 1 niveau:	Højest: -5.58 m	Lavest: -13.57 m	Sænkning: 7.99 m
Boring 2 niveau:	Højest: -4.09 m	Lavest: -7.51 m	Sænkning: 3.42 m
Boring 3 niveau:	Højest: -3.82 m	Lavest: -6.82 m	Sænkning: 3.00 m

Filter:

Filter 1:	Antal skyl:	8
Filter 2:	Antal skyl:	4

Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	52 Timer	587 Timer
Boring 2:	108 Timer	929 Timer
Boring 3:	121 Timer	819 Timer
Pumpe 1:	537 Timer	3731 Timer
Pumpe 2:	572 Timer	3852 Timer
Pumpe 3:	426 Timer	3671 Timer
Pumpe 4:	423 Timer	3576 Timer