



Føllenslev Vandværk

Månedssrapport Maj 2013



Mængder

Udpumpet vandmængde:	Total: 2433 m ³	Måler 1: 1730 m ³	Måler 2: 703 m ³
Indvundet vandmængde:	Total: 2422 m ³	Måler 3: 2422 m ³	

Forbrug

Elforbrug:	Total: 1791 kWh		
Elforbrug pr. m ³ :	Total: 0.74 kWh/m ³	Udpumpet:	0.51 kWh/m ³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow:	0.00 m ³ /h	Tidspunkt:	01-05-13 00:03:03
Max. Flow:	18.66 m ³ /h	Tidspunkt:	08-05-13 13:30:23

Flow måler 2:

Min. Flow:	0.00 m ³ /h	Tidspunkt:	01-05-13 00:00:00
Max. Flow:	6.09 m ³ /h	Tidspunkt:	25-05-13 11:03:23

Niveauer i boreriger:

Boring 1 niveau:	Højest: 0.00 m	Lavest: 0.00 m	Sænkning: 0.00 m
Boring 2 niveau:	Højest: 0.00 m	Lavest: 0.00 m	Sænkning: 0.00 m
Boring 3 niveau:	Højest: 0.00 m	Lavest: 0.00 m	Sænkning: 0.00 m

Filter:

Filter 1:	Antal skyl:	8
Filter 2:	Antal skyl:	4

Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	59 Timer	379 Timer
Boring 2:	115 Timer	447 Timer
Boring 3:	104 Timer	376 Timer
Pumpe 1:	502 Timer	1745 Timer
Pumpe 2:	514 Timer	1768 Timer
Pumpe 3:	477 Timer	1831 Timer
Pumpe 4:	472 Timer	1772 Timer