

DRIFTSRAPPORT

Månedssrapport April 2019

Føllenslev Vandværk

1/2



MÆNGDER

TOTAL INDVUNDET	3326,78 m ³
Indvinding	3326,78 m ³
TOTAL UDPUMPET	3326,92 m ³
Udpumpning	2148,40 m ³
Udpumpning	1178,52 m ³

ELFORBRUG




ELFORBRUG	
Samlet proces	2584 kWh
Delproces / udpumpning	1741 kWh



NATFORBRUG

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00



FILTRE

Filter 1	22 skyl
Filter 2	6 skyl

DRIFTTIMER



BORINGER

1	136 timer
2	138 timer
3	140 timer

PUMPER

1	584 timer
2	539 timer
3	319 timer
4	310 timer
5	317 timer

FILTERMOTOR

1	4 timer
---	---------



Blue Control®
BC7000

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport April 2019

Føllenslev Vandværk


2/2



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING	MÆNGDE
1	-5,20 m	-12,95 m	7,75 m	3326,78 m ³
2	-5,69 m	-8,16 m	2,47 m	0,00 m ³
3	-4,03 m	-6,24 m	2,21 m	0,00 m ³

Fordeling for indvundet vand



● Indvinding : 100.0%



Blue Control®
BC7000