

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport September 2018

Føllenslev Vandværk

1/2



MÆNGDER

TOTAL INDVUNDET	3112,93 m ³
Indvinding	3112,93 m ³
TOTAL UDPUMPET	3107,30 m ³
Udpumpning	2047,11 m ³
Udpumpning	1060,20 m ³

ELFORBRUG




ELFORBRUG	
Samlet proces	2636 kWh
Delproces / udpumpning	1824 kWh



NATFORBRUG

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00



FILTRE

Filter 1	20 skyl
Filter 2	6 skyl

DRIFTTIMER



BORINGER

1	145 timer
2	124 timer
3	122 timer

PUMPER

1	654 timer
2	654 timer
3	339 timer
4	326 timer
5	296 timer

FILTERMOTOR

1	4 timer
---	---------



Blue Control®
BC7000

DRIFTSRAPPORT

Månedssrapport September 2018

Føllenslev Vandværk


2/2



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING	MÆNGDE
1	-5,80 m	-13,51 m	7,71 m	3112,93 m ³
2	-6,29 m	-8,83 m	2,55 m	0,00 m ³
3	-4,62 m	-6,76 m	2,15 m	0,00 m ³

Fordeling for indvundet vand



● Indvinding : 100.0%



Blue Control®
BC7000