

DRIFTSRAPPORT

Månedssrapport Januar 2019

Føllenslev Vandværk

1/2



MÆNGDER

TOTAL INDVUNDET	3164,92 m ³
Indvinding	3164,92 m ³
TOTAL UDPUMPET	3164,36 m ³
Udpumpning	2114,80 m ³
Udpumpning	1049,56 m ³

ELFORBRUG




ELFORBRUG	
Samlet proces	2592 kWh
Delproces / udpumpning	1744 kWh



NATFORBRUG

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00



FILTRE

Filter 1	21 skyl
Filter 2	6 skyl

DRIFTTIMER



BORINGER

1	146 timer
2	127 timer
3	124 timer

PUMPER

1	646 timer
2	613 timer
3	310 timer
4	297 timer
5	321 timer

FILTERMOTOR

1	4 timer
---	---------



Blue Control®
BC7000

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport Januar 2019

Føllenslev Vandværk


2/2



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING	MÆNGDE
1	-5,68 m	-13,53 m	7,84 m	3164,92 m ³
2	-6,15 m	-8,77 m	2,62 m	0,00 m ³
3	-4,52 m	-6,75 m	2,23 m	0,00 m ³

Fordeling for indvundet vand



● Indvinding : 100.0%



Blue Control®
BC7000