

DRIFTSRAPPORT

Månedssrapport Januar 2023

Føllenslev Vandværk

1/2



MÆNGDER

TOTAL INDVUNDET	2159,46 m ³
Indvinding	2159,46 m ³
Boring 2	1055,54 m ³
Boring 3	1113,41 m ³
TOTAL UDPUMPET	2148,36 m ³
Lavtrykszone	1339,47 m ³
Højtrykszone	808,89 m ³

ELFORBRUG




ELFORBRUG	
Samlet proces	1549 kWh
Delproces / udpumpning	1088 kWh



NATFORBRUG

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00



FILTRE

Filter 1	11 skyl
Filter 2	4 skyl

DRIFTTIMER



BORINGER	
2	109 timer
3	124 timer
PUMPER	
1	376 timer
2	394 timer
3	435 timer
4	402 timer
5	0 timer
FILTERMOTOR	
1	2 timer



Blue Control®
BC7000

DRIFTSRAPPORT

Månedssrapport Januar 2023

Føllenslev Vandværk


2/2



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING	MÆNGDE
2	-4,86 m	-7,36 m	2,51 m	1055,54 m ³
3	-4,06 m	-6,75 m	2,69 m	1113,41 m ³

Fordeling for indvundet vand



● Boring 2 : 48.7%
● Boring 3 : 51.3%



Blue Control®
BC7000