



# Føllenslev Vandværk



## Årsrapport 2016



## Mængder

|                             |        |                         |          |                         |          |                         |
|-----------------------------|--------|-------------------------|----------|-------------------------|----------|-------------------------|
| Udpumpet vandmængde:        | Total: | 29.606,1 m <sup>3</sup> | Måler 1: | 19.581,5 m <sup>3</sup> | Måler 2: | 10.024,7 m <sup>3</sup> |
| Indvundet vandmængde:       | Total: | 29.399,0 m <sup>3</sup> |          |                         |          |                         |
| Filter skylning - beregnet: |        | -317,9 m <sup>3</sup>   |          |                         |          |                         |

## Forbrug

|            |        |                          |           |                         |
|------------|--------|--------------------------|-----------|-------------------------|
| Elforbrug: | Total: | -23.328,7 kWh            | Udpumpet: | 17.004,7 kWh            |
|            | Total: | -0,79 kWh/m <sup>3</sup> | Udpumpet: | 0,57 kWh/m <sup>3</sup> |

## Flow

### Flow måler 1:

|            |                         |                              |
|------------|-------------------------|------------------------------|
| Min. Flow: | 0,00 m <sup>3</sup> /h  | Tidspunkt: 04-01-16 00:25:08 |
| Max. Flow: | 17,91 m <sup>3</sup> /h | Tidspunkt: 28-04-16 22:15:07 |

### Flow måler 2:

|            |                        |                              |
|------------|------------------------|------------------------------|
| Min. Flow: | 0,00 m <sup>3</sup> /h | Tidspunkt: 01-01-16 00:00:00 |
| Max. Flow: | 7,41 m <sup>3</sup> /h | Tidspunkt: 04-02-16 19:29:13 |

## Niveauer i boringer:

|                  |         |        |         |          |           |         |
|------------------|---------|--------|---------|----------|-----------|---------|
| Boring 1 niveau: | Højest: | 0,00 m | Lavest: | -13,16 m | Sænkning: | 13,16 m |
| Boring 2 niveau: | Højest: | 0,00 m | Lavest: | -10,50 m | Sænkning: | 10,50 m |
| Boring 3 niveau: | Højest: | 0,00 m | Lavest: | -13,00 m | Sænkning: | 13,00 m |

## Filter:

|           |             |     |
|-----------|-------------|-----|
| Filter 1: | Antal skyl: | 142 |
| Filter 2: | Antal skyl: | 55  |

## Drifttimer:

|           | Periode:   | Total:      |
|-----------|------------|-------------|
| Boring 1: | 1240 Timer | 2642 Timer  |
| Boring 2: | 1110 Timer | 2824 Timer  |
| Boring 3: | 1374 Timer | 3299 Timer  |
| Pumpe 1:  | 4630 Timer | 11076 Timer |
| Pumpe 2:  | 4822 Timer | 11485 Timer |
| Pumpe 3:  | 2956 Timer | 7004 Timer  |
| Pumpe 4:  | 2966 Timer | 7045 Timer  |
| Pumpe 5:  | 2785 Timer | 6494 Timer  |