

Returadresse:
Plan, Byg og Miljø
Postboks 50, 4400 Kalundborg

FØLLENSLEV VANDVÆRK
Kurt Mortensen
Egemarkevej 6
4591 Føllenslev

DATO
14. juli 2015

SAGSNR.
326-2010-20097

BETJEN DIG SELV
www.kalundborg.dk

Opfølgning på teknisk hygiejnisk tilsyn på Føllenslev Vandværk

Kalundborg Kommune foretog den 30. juni 2015 teknisk hygiejnisk tilsyn på Føllenslev Vandværk. Tilsynet blev udført af Karsten Rud og Lene Jensen fra Kalundborg Kommune. Fra vandværket deltog Kurt Mortensen og Dieter Steffen.

Af vedlagte tilsynsrapport, fremgår de ting der blev konstateret og oplyst ved tilsynet. Hvis i har bemærkninger eller rettelser til tilsynsrapporten, er i velkomne til at sende dem til mig inden 14 dage. Hvis jeg ikke har modtaget eventuelle kommentarer inden for denne tidsfrist, betragtes tilsynsrapporten som endelig.

Såfremt der er spørgsmål til tilsynsrapporten, eller der ønskes uddybende kommentarer, er i velkomne til at kontakte mig.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- Det anbefales at afmærke de to borer, der står i overbygninger, med DGU numre (DGU nr. 197.330 og 197.593).
- Den lovpligtige boringskontrol for vandværkets indvindingsboringer er ikke fulgt. Føllenslev Vandværk har en indvindingstilladelse på 35.000 m³, og den lovpligtige kontrolhyppighed er derfor én boringskontrol hvert 5. år for hver boring. Siden 2000 er der registreret 2 boringskontroller fra 197.186 (2000, 2014), 3 boringskontroller fra 197.330 (2000, 2005, 2014) og 1 boringskontrol fra 197.593 (2014). Det henstilles derfor, at Føllenslev Vandværk fremover er opmærksom på også at få taget de fornødne prøver fra indvindingsboringerne.
- Kalundborg Kommune anmoder igen om at få tilsendt analyseresultaterne fra kontrol af afgangsvandet fra vandværket, der skulle være taget efter udskiftning af rentvandsbeholderen.

Kontakt

Sagsansvarlig:
Karsten Brunsgaard Rud
Plan, Byg og Miljø
E-mail:
Karsten.Rud@kalundborg.dk
Telefon, direkte: 59 53 52 28

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg
www.kalundborg.dk
Telefon, omstilling: 59 53 44 00



Scan QR-koden og benyt dig af selvbetjening

Vedlagt: Tilsynsrapport

Kopi: Embedslægeinstitutionen, seost@sst.dk

Med venlig hilsen

Karsten Brunsgaard Rud

Geolog

Kontakt

Sagsansvarlig:
Karsten Brunsgaard Rud
Plan, Byg og Miljø

E-mail:
Karsten.Rud@kalundborg.dk

Telefon, direkte: 59 53 52 28

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

www.kalundborg.dk

Telefon, omstilling: 59 53 44 00