



# Føllenslev Vandværk

## Månedsrapport Mar 2013



## Mængder

Udpumpet vandmængde:	Total: 2138 m <sup>3</sup>	Måler 1: 1446 m <sup>3</sup>	Måler 2: 692 m <sup>3</sup>
Indvundet vandmængde:	Total: 2155 m <sup>3</sup>	Måler 3: 2155 m <sup>3</sup>	

## Forbrug

Elforbrug:	Total: 1513 kWh		
Elforbrug pr. m <sup>3</sup> :	Total: 0.71 kWh/m <sup>3</sup>	Udpumpet:	0.15 kWh/m <sup>3</sup>

## Flow

### Flow måler 1:

Min. Flow:	0.00 m <sup>3</sup> /h	Tidspunkt:	01-03-13 00:12:16
Max. Flow:	12.76 m <sup>3</sup> /h	Tidspunkt:	16-03-13 11:11:46

### Flow måler 2:

Min. Flow:	0.00 m <sup>3</sup> /h	Tidspunkt:	01-03-13 00:00:00
Max. Flow:	6.07 m <sup>3</sup> /h	Tidspunkt:	15-03-13 07:12:59

## Filter:

Filter 1:	Antal skyl:	11
Filter 2:	Antal skyl:	11

**Drifttimer:****Periode:****Total:**

Boring 1:	116 Timer	259 Timer
Boring 2:	84 Timer	236 Timer
Boring 3:	65 Timer	183 Timer
Pumpe 1:	380 Timer	863 Timer
Pumpe 2:	388 Timer	868 Timer
Pumpe 3:	436 Timer	927 Timer
Pumpe 4:	427 Timer	880 Timer