

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport Maj 2024

Føllenslev Vandværk

1/2



MÆNGDER

TOTAL INDVUNDET	2477,63 m ³
Indvinding	2477,63 m ³
Boring 2	1211,29 m ³
Boring 3	1270,68 m ³
TOTAL UDPUMPET	2452,97 m ³
Lavtrykszone	1358,02 m ³
Højtrykszone	1094,95 m ³

ELFORBRUG




ELFORBRUG	
Samlet proces	1723 kWh
Delproces / udpumpning	1194 kWh



NATFORBRUG

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00



FILTRE

Filter 1	15 skyl
Filter 2	5 skyl

DRIFTTIMER



BORINGER	
2	127 timer
3	142 timer
PUMPER	
1	346 timer
2	426 timer
3	454 timer
4	430 timer
5	0 timer
FILTERMOTOR	
1	3 timer



Blue Control®
BC7000

DRIFTSRAPPORT

Månedrapport Maj 2024

Føllenslev Vandværk


2/2



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING	MÆNGDE
2	-4,31 m	-6,32 m	2,01 m	1211,29 m ³
3	-3,47 m	-5,71 m	2,24 m	1270,68 m ³

Fordeling for indvundet vand



Blue Control®
BC7000