

DRIFTSRAPPORT

Månedssrapport Juni 2025

Føllenslev Vandværk

1/2



MÆNGDER

TOTAL INDVUNDET	2560,07 m ³
Indvinding	2560,07 m ³
Boring 2	1237,44 m ³
Boring 3	1298,35 m ³
TOTAL UDPUMPET	2519,91 m ³
Lavtrykszone	1411,22 m ³
Højtrykszone	1108,68 m ³

ELFORBRUG




ELFORBRUG	
Samlet proces	1806 kWh
Delpoces / udpumpning	1250 kWh



NATFORBRUG

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00



FILTRE

Filter 1	15 skyl
Filter 2	5 skyl

DRIFTTIMER



BORINGER

2	136 timer
3	151 timer

PUMPER

1	370 timer
2	364 timer
3	465 timer
4	478 timer
5	0 timer

FILTERMOTOR

1	3 timer
---	---------



Blue Control®
BC7000

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport Juni 2025

Føllenslev Vandværk


2/2



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING	MÆNGDE
2	-5,02 m	-6,95 m	1,93 m	1237,44 m ³
3	-4,19 m	-6,41 m	2,22 m	1298,35 m ³

Fordeling for indvundet vand



● Boring 2 : 48.8%
● Boring 3 : 51.2%



Blue Control®
BC7000