

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport Maj 2025

Føllenslev Vandværk

1/2



MÆNGDER

TOTAL INDVUNDET	2491,33 m ³
Indvinding	2491,33 m ³
Boring 2	1208,82 m ³
Boring 3	1258,68 m ³
TOTAL UDPUMPET	2447,13 m ³
Lavtrykszone	1372,93 m ³
Højtrykszone	1074,21 m ³

ELFORBRUG




ELFORBRUG	
Samlet proces	1786 kWh
Delproces / udpumpning	1254 kWh



NATFORBRUG

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00



FILTRE

Filter 1	15 skyl
Filter 2	4 skyl

DRIFTTIMER



BORINGER	
2	131 timer
3	145 timer
PUMPER	
1	380 timer
2	383 timer
3	471 timer
4	491 timer
5	0 timer
FILTERMOTOR	
1	3 timer



Blue Control®
BC7000

DRIFTSRAPPORT

Månedsrappport Maj 2025

Føllenslev Vandværk


2/2



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING	MÆNGDE
2	-4,83 m	-6,73 m	1,91 m	1208,82 m ³
3	-4,00 m	-6,11 m	2,11 m	1258,68 m ³

Fordeling for indvundet vand



- Boring 2 : 49.0%
- Boring 3 : 51.0%



Blue Control®
BC7000