

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport Juli 2024

Føllenslev Vandværk

1/2



MÆNGDER

TOTAL INDVUNDET	2355,02 m ³
Indvinding	2355,02 m ³
Boring 2	1155,00 m ³
Boring 3	1205,90 m ³
TOTAL UDPUMPET	2331,64 m ³
Lavtrykszone	1243,22 m ³
Højtrykszone	1088,42 m ³

ELFORBRUG




ELFORBRUG	
Samlet proces	1677 kWh
Delproces / udpumpning	1173 kWh



NATFORBRUG

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00



FILTRE

Filter 1	13 skyl
Filter 2	4 skyl

DRIFTTIMER



BORINGER	
2	122 timer
3	136 timer
PUMPER	
1	372 timer
2	379 timer
3	453 timer
4	450 timer
5	0 timer
FILTERMOTOR	
1	2 timer

DRIFTSRAPPORT

Månedssrapport Juli 2024

Føllenslev Vandværk


2/2



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING	MÆNGDE
2	-4,67 m	-6,54 m	1,87 m	1155,00 m ³
3	-3,85 m	-5,95 m	2,10 m	1205,90 m ³

Fordeling for indvundet vand



Blue Control®
BC7000